Общество с ограниченной ответственностью
“Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды” (ООО “ГИЦ ПВ”)
108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405
108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 2, блок Г, оф. 938
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Аккредитованный ИЦ № ААС.А.00259 (www.aac-analitica.ru)

«Утверждаю»
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина

Протокол испытаний № ВОУ-213-2/23
«22» июня 2023 г.

Заказчик: **ООО «Славен», г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орджоникидзе, д.11 стр.1А, этаж 1, помещ. 3**

Объекты испытаний: Пробы питьевой воды с pH 9 до (проба № 1) и после контакта с рабочими поверхностями изделия санитарно-технического водоразборного (смеситель водоразборный торговой марки «СЛАВЕН» для мойки с высоким изливом модели СЛ-ОД-Л22, соответствующий ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 19681-2016, ТУ 4951-001-44460978-2015), отбор после экспозиции в соответствии с рис. 2 разд. 14 ГОСТ 34771-2021 на 12-й день экспозиции (проба № 2), на 13-й день экспозиции (проба № 3), на 14-й день экспозиции (проба № 4), на 15-й день экспозиции (проба № 5).

Акт отбора образца испытуемого изделия: Не предъявлен. Образец отобран Заказчиком

Дата принятия образца испытуемого изделия в работу: 29.05.2023

Даты проведения испытаний: 29.05.2023 - 16.06.2023

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя для проб воды					ПДК по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
		№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5		
1.	Цинк, мг/дм^3	< 0.005	0.083	0.065	0.060	0.053	5.0	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Алюминий, мг/дм^3	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2	ГОСТ Р 57165-2016
3.	Марганец, мг/дм^3	< 0.001	0.010	0.003	< 0.001	< 0.001	0.1	ГОСТ Р 57165-2016
4.	Медь, мг/дм^3	< 0.001	0.011	0.009	0.007	0.007	1.0	ГОСТ Р 57165-2016
5.	Свинец, мг/дм^3	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.01	ГОСТ Р 57165-2016
6.	Никель, мг/дм^3	< 0.001	0.008	0.005	0.004	0.005	0.02	ГОСТ Р 57165-2016

[1] - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.13)

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за проведение испытаний:
Главный эксперт по научно-методической работе _____ П.С. Иванов